

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің  
білім басқармасы» коммуналдық  
мемлекеттік мекемесінің «№ 2 арнайы  
мектеп-интернат» коммуналдық  
мемлекеттік мекемесі



Коммунальное государственное учреждение  
«Специальная школа-интернат № 2» коммунального  
государственного учреждения «Управление  
образования акимата Северо-Казахстанской  
области»

150000, Петропавл қаласы,  
314-атқыштар дивизиясы к-сі, 158  
e-mail: [kshi2@mail.ru](mailto:kshi2@mail.ru)  
тел./факс 8 (7152) 33-08-97

150000, город Петропавловск,  
ул. 314 стрелковой дивизии, 158  
e-mail: [kshi2@mail.ru](mailto:kshi2@mail.ru)  
тел./факс 8 (7152) 33-08-97

*Иск № 01-20/125*  
*от 01.07.2024г.*

### **Информация по устранению нарушений, выявленных в ходе прокурорской проверки**

Прокуратурой города Петропавловска проведена проверка в деятельности КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 для детей с ограниченными возможностями в развитии» КГУ «Управление образования акимата СКО» (далее – Школа-интернат) на предмет соблюдения требований бюджетного, санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, законодательства о здравоохранении, об образовании, о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности, правил пожарной безопасности, Закона Республики Казахстан «О противодействии и коррупции», отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также иного законодательства Республики Казахстан в сфере защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних лиц.

Информируем, что по данным нарушениям проведены мероприятия по их устранению.

#### **Нарушение правил пожарной безопасности**

*В помещении электрощитовой, соединение жил проводов было произведено механическим способом «скрутки».*

- Данное нарушение было устранено в течение недели.

*Отсутствовали акты приемки ведомости паспортов и инструкции.*

- Все инструкции и паспорта, памятки по пожарной безопасности находятся у ответственного лица, Куликовой Е. В., и акты приемки в эксплуатацию составлены.

*Прием, сдача дежурства, проверка знаний персонала, инструктаж по технике безопасности не отражаются в эксплуатационном журнале.*

- Данное нарушение устранено. Прилагаются фото.

*В здании школы оборудование систем противопожарного водоснабжения не проверялись*

- Данное нарушение устранено.

*Результаты проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения не отражаются в эксплуатационном журнале.*

- Данное нарушение устранено. Прилагаются фото.

*На всех первичных средствах пожаротушения отсутствует информация о проведенном техническом обслуживании (наклейки).*

- Данное нарушение устранено.

*С сотрудниками школы не проведено обучение по пожарно-техническому минимуму.*

- Данное нарушение устранено. В журналах отмечено.

*Приказом руководителя не назначено должностное лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем противопожарной защиты.*

- Приказом директора назначено должностное лицо (Секренев Р.Х.) ответственное за эффективную работу технических средств и систем противопожарной безопасности. Прилагается.

*Во всех пожарных шкафах пожарные рукава содержатся не присоединенными к кранам.*

- Данное нарушение устранено. Прилагаются фото.

*Пожарные шкафы в объекте не укомплектованы.*

- Данное нарушение устранено. Прилагаются фото.

*Осуществлен допуск к работе, Семенюк К, без прохождения противопожарного инструктажа.*

- Инструктаж проведен. В журнале отмечено.

*В здании школы осуществлялось хранение горючих материалов, мебели, макулатуры.*

- В настоящее время макулатура вывезена, мебель вывезем в июле, августе.

*В здании школы на первом этаже установлен турникет не позволяющий открыть его и заблокировать в открытом состоянии данное устройство.*

- Данное нарушение устранено. Турникет открывается при отключении электричества.

*В помещениях №14 отсутствует дополнительный эвакуационный выход.*

- Дополнительный эвакуационный выход не требуется. Согласно Постановления РК.О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства РК от 9 октября 2014 года №1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». В помещений одновременно прибывает не более 15 человек.

*Изменено функциональное назначение помещений 3 этажа №6, №9, №10, №11, №15 согласно технической инвентаризации основных строений от 23.04.1990 года.*

- Функциональное назначение помещений 3 этажа №6, №9, №10, №11, №15 отмечены в новом техпаспорте № 002226079420 от 08.06.2022 года.

Все выявленные в ходе проверки нарушения устранены.

Директор



Р. Какпенов

*Отлучка:*

*Начальник отдела прокуратуры  
города Петропавловска*

*Семенов Р.С.*

*26.12.2024 г.*